



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Тульской области

**ПРОКУРАТУРА
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
Г. ТУЛЫ**

проезд Тимирязева, 15,
г. Тула, Россия, 300012

31.05.2023 № 7-03.2023

На № _____ от _____

Директору МБОУ «Центр образования
№ 42»

Кубановой Е.Н.

Н.Руднева, д.51, г. Тула, 300045

Tula-co42@tularegion.org

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства о
о пожарной безопасности

В силу ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья.
Согласно п.2 ч.3 и п.п. 2,3 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 17.02.2023) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2023) к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

На основании ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что требования пожарной безопасности представляют собой специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила), содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или)

ЦР №041594

8х. N 32 от 02.06.2023

содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с п.36 Правил руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

Согласно п.35 п.п «и» запрещается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

На основании п. 23 при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В соответствии с п. 35 пп. «в» Правил запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.

Согласно п. 27 пп. «г» Правил при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их

Проверкой МБОУ «Центр образования №42», проведенной прокуратурой района совместно со специалистом ОНД и ПР города Тулы (по Центральному округу), выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

В корпусе №1 по адресу: г.Тула, ул.Н.Руднева, д.51:

- в нарушение п.36 Правил в образовательной организации на момент проверки не обозначен один из эвакуационных выходов из спортивного зала соответствующим знаком;

- в нарушение пп. «и» п.35 Правил допущено оставление электрических приборов, не требующих постоянного потребления электроэнергии, без присмотра в кухне и кабинете информатики.

В корпусе №1 по адресу: г. Тула, ул. Шевченко, д. 21:

- в нарушение п. 23 Правил не оборудованы в полном объеме двери, ведущие на лестничные клетки уплотнениями в притворах;

- в нарушение п.35 пп. «в» допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком, предусмотренным конструкцией в помещении тренерской;

- в нарушение п.27 пп. «г» допущена фиксация самозакрывающейся двери, ведущей на лестницу второго этажа.


Причинами выявленных нарушений требований законодательства в указанной сфере явилось ненадлежащее отношение работников учреждения образования к своим обязанностям, а также ослабление контроля со стороны руководства за деятельностью подчиненных сотрудников.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора, уведомив о дне рассмотрения представления.
2. Принять конкретные меры по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные в представлении нарушения (копию приказа направить в наш адрес).
4. В 30 - дневный срок направить в прокуратуру района информацию о результатах рассмотрения представления и принятых мерах по устранению нарушений требований законодательства.

И.о. заместителя прокурора района
младший советник юстиции



Т.С. Зубарева

Шумская С.Г., 56-12-76